

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne- modernizacja toalet i pomieszczeń cateringowych Budynek Ośrodka Działań Twórczych "Światowid" 51-661 Wrocław, ul. Sempołowskiej 54A
ADRES INWESTYCJI : 51-661 Wrocław, ul. Sempołowskiej 54A
INWESTOR : Ośrodek Działań Twórczych "Światowid"
ADRES INWESTORA : 51-661 Wrocław, ul. Sempołowskiej 54A
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacje elektryczne					
1	45310000-3	Instalacje elektryczne- modernizacja pomieszczeń cateringowych Budynek Ośrodka Działań Twórczych "Światowid" 51-661 Wrocław, ul. Sempołowskiej 54A			
1 d.1	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2 d.1	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
3 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 d.1	KNNR 5 0306-04	Łączniki schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNNR 5 0817-06	Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych-kostka Wago 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8 d.1	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane -STRAIGHT WALL LED SILVER L LED 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.1	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane -Plafon kwadratowy lampa oprawa sufitowa Argon Ontario 4x60W 35x35 cm 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
10 d.1	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych 65	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
11 d.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 65	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
12 d.1	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 0.175	m³ m³	0.175	
				RAZEM	0.175
13 d.1	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm2 układane p.t. 102	m m	102.000	
				RAZEM	102.000
14 d.1	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe YDY 3x2.5 mm2 układane p.t. 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
15 d.1	KNNR 5 1209-0902	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 10 cm w ścianach 3	otw. otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
16 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
17 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 1	kpl.po m. kpl.po m.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNR 13-21 0301-04	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 7	kpl.po m. kpl.po m.	7.000	
				RAZEM	7.000
2 45310000-3 Instalacje elektryczne część toalet ogólnodostępnych - modernizacja toalet ogólnodostępnych Budynku Ośrodka Działań Twórczych "Światowid" 51-661 Wrocław, ul. Sempołowskiej 54Au					
21 d.2	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.2	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.2	KNR 5-08 0817-06	Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych-kostka Wago 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25 d.2	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane nad lustrem -EYE SUPER GRAPHITE A 6495 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane -STRAIGHT WALL LED SILVER L LED 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.2	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane -Plafon kwadratowy lampa oprawa sufitowa Argon Ontario 4x60W 35x35 cm 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.2	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
29 d.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
30 d.2	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 10*0.05*0.05	m ³ m ³	0.025	
				RAZEM	0.025
31 d.2	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm ² układane p.t. 43	m m	43.000	
				RAZEM	43.000
32 d.2	KNNR 5 1209-0902	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 10 cm w ścianach 1	otw. otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.2	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 1	kpl.po m. kpl.po m.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.2	KNR 13-21 0301-04	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 3	kpl.po m. kpl.po m.	3.000	
				RAZEM	3.000